

SC25-1191920 校舍興建與修葺及 設備購置-其他設備(電器)(暑期)

規格要求

(暑期)

15/04/2026

SC25-1191920

修訂	日期	描述	公司
A	15/04/2026	方案設計	PCA

設備參考鏈接

項目: 校舍興建與修葺及
PROJECT. 設備購置-其他設備(電器)(暑
期)

項目編號: SC25-
PROJECT NO. 1191920

簽發日期:
ISSUE 15/04/2026
DATE.

修訂日期:
REV DATE.

地址:
LOCATION.

修訂版:
REV. A

材料編號. ITEM CODE.	描述. DESCRIPTION.	參考鏈接 Reference link
EQ-04	大金天花式冷氣機	由承包商採購
EQ-06	大金掛牆式冷氣機	由承包商採購
EQ-07	吸頂風扇	https://item.taobao.com/item.htm?id=845567288243&spm=a21m98.27004841
EQ-08	掛牆式抽風扇	由承包商採購

EQ-04

數量：2套

禮堂天花式冷氣機4號和10號天花機 位置-A-B1-Pa1.1

提供及安裝大金DAIKIN FCQ71K 變頻淨冷遙控天花式冷氣機，3匹，包括機架，冷媒管道，保溫，去水管等

EQ-06

大金掛牆式冷氣機（2匹）包括機架，冷媒管道，保溫，去水管等

數量：2套

EQ-07

吸頂風扇

數量：4套




EQ-08

KDK 20DLC07 掛牆式抽氣扇（8吋/20厘米）

數量：1套

掛牆式換氣扇 | Wall Mount Type



Model		A	B	C	D	E	F	G	H	Installation Size
20DLC07	mm	200	306	260	302	240	68	90	80	250 x 250
	inch	7.87	12.05	10.24	11.89	9.45	2.68	3.54	3.15	9.84 x 9.84
25DLC07	mm	250	356	310	352	290	63	90	63	300 x 300
	inch	9.84	14.02	12.20	13.86	11.42	2.48	3.54	2.48	11.81 x 11.81

型號 Model No.	風量 Air Volume [CMH (CFH)]	風扇轉速 Fan Speed [R.P.M.]	噪音水平 Noise Level [dB(A)]	耗電量 Power Consumption [Watt]	淨重 Net Weight [Kg]
20DLC07	560 (19,776)	1,210	38	22	2.5
25DLC07	882 (31,147)	1,060	40	30	2.9